

**Obec Kocurany**  
**972 02 Kocurany 105**

---

Podacie číslo: 26/32/2019 SP  
Vybavuje: Ing. Richterová

Kocurany 21.2.2019

**Verejná vyhláška**

**Zverejnená dňa:**

**Zvesená dňa:**

**Meno, podpis, pečiatka**

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Stavebník	<b>Stredoslovenská distribučná, a.s.</b>
so sídlom	<b>Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina</b>

v zastúpení EUB, s.r.o., Prihradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš,  
IČO 44 736 339 (ďalej len „stavebník“).

podal dňa 11.1.2019 (ďalej len „stavebník“), na stavebný úrad obec Kocurany žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „**11288 – Kocurany – Dolný koniec – rekonštrukcia NN siete**“ (ďalej len „stavba“), ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. **826/2, 826/3, 647/1** (podľa KN-E parc. č. 211/1, 210, 2-210, 212, 76) **646, 62/1** (podľa KN-E - 76, 218), v k. ú. **Kocurany** a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Na umiestnenie stavby bolo obcou Kocurany vydané územné rozhodnutie dňa 29.10.2018 pod podacím číslom obce 27/2018 (podacie číslo SOcÚ 379/2018/SP), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2018.

**Ostatní účastníci konania:**

1. Stavebné povolenie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom konania podľa § 69 stavebného zákona (na doručovanie rozhodnutí sa primerane vzťahuje § 61 ods. 4 stavebného zákona) - prostredníctvom verejnej vyhlášky

Obec Kocurany ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v stavebnom konaní rozhodol takto:

Stavba	<b>11288 – Kocurany – Dolný koniec – rekonštrukcia NN siete</b>
--------	---

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúca z objektov: (stručný opis, kapacita):

### SO 02 NN vedenia vzdušné

- v úseku E — D sa namontuje nový samonosný izolovaný vodič RETILENS 3x120+70+2x16 podľa výkresu č. 2 — situácia. Z vonkajšej, rozpojovacej a istiacej skrine 1-VRIS 1 na podpernom bode č. 6 sa vyvedie nadzemné NN vedenie typu RETILENS 3x120+70+2x16 mm<sup>2</sup> cez kotevnú svorku EA 2000 DT o dĺžke 56 m. Na PB 6.1 bude nadzemné NN vedenie ukotvené cez kotevnú svorku EA 2000 DT. Nové nadzemné NN vedenie bude pokračovať v existujúcej trase na PB č.6.3, kde sa ukončí. Ako konzoly sa použijú kotevné objímky D 220. Skriňa 1-VRIS 1 (PEN) sa uzemní. Na zvod z hlavného vedenia do skrine 1- VRIS 1 sa použije nový vodič typu RETILENS 3x150+95mm<sup>2</sup>. Križovanie cesty 3. triedy (111/1776) je medzi PB č. 6 a č. 6.1 o dĺžke 10m, podľa výkresu č.3 — pozdĺžny profil.

v katastrálnom území **Kocurany**, umiestnenú na pozemkoch KN registra KN registra „C“ parc. č. **826/2, 826/3, 647/1** (podľa KN-E parc. č. 211/1, 210, 2-210, 212, 76) **646, 62/1** (podľa KN-E - 76, 218), , sa podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu uskutočňovať podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby podľa rozhodnutia obce Kocurany číslo 27/2018 (podacie číslo SOcÚ 379/2018/SP), zo dňa 29.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2018 oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ust. § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné

ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa, ktorý nie je v čase vydávania stavebného povolenia známy.

Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa zmeny stavby, oznámiť jeho názov a sídlo stavebnému úradu.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania zmeny stavby stavbyvedúcim.

6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.

7. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

8. Stavba bude ukončená najneskôr **do 2 rokov** od jej začatia v zákonnej lehote, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.

Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

9. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

- a) Pred začatím stavby, požiadať vlastníkov resp. správcov sietí a zariadení technického vybavenia o ich presné vytýčenie a rešpektovať príslušné podmienky.
- b) Rešpektovať nasledujúce podmienky uplatnené dotknutými orgánmi, dotknutými organizáciami, vlastníkmi sietí technického vybavenia územia:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2018/008559, zo dňa 28.03.2018:

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2018/008555-002, zo dňa 23.03.2018:

- Predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Kocurany. Pozemky nachádzajú mimo chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.
- Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa je nutné postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub obec Kocurany.
- V blízkosti existujúcich drevín vykonávať zemné práce tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 4 zákona, podľa ktorej je každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2018/008546, zo dňa 04.04.2018:

- Pri realizácii rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
- Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd.
- Ak budú práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
- Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Rešpektovať podmienky vyjadrenia StVPS, a.s., závod 03 Prievidza.

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-PD-OCDPK-2018/08593-002, zo dňa 19.03.2018:

- Stavebník požiada včas pred zahájením prác o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie III/1776 v zmysle žiadosti a príloh uvedenej na adrese <http://www.minv.sk/tlacivaOCDPK> PD, kde budú stanovené bližšie podmienky. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty III/1776 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta III/1776 poškodzovaná a znečisťovaná.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č.j. SC/2018/766. zo dňa 16.04.2018:

- Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovaného vedenia, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva a prejednať so zástupcom správcu cestnej komunikácie.
- Prípojka NN bude vedená pozdĺž cesty III. triedy v zelenom páse bez zásahu do cestnej komunikácie.
- Križovanie s cestnou komunikáciou riešiť technológiou pretláčania popod cestu III. triedy kolmo na os vozovky minimálne 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky. Montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 1 m od cestného telesa.
- Všetky technologické spoje požadujeme utesniť pružnou prefabrikovanou asfaltovou zálievkou.
- V prípade zásahu do cestnej komunikácie, keď to bude nevyhnutné z dôvodu stiesnených pomerov, súhlasíme s rozkopaním cesty v danom úseku s tým, že bude prevedená nová povrchová živičná úprava na celej šírke vozovky. Žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava zhutnenie a konečná úprava.
- Vzdušné vedenie viesť v dostatočnej výške, aby neprekážalo v jazdnom profile vozidiel.
- Stĺpy umiestniť mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice spevnenej časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SCTSK.
- Nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste III. triedy, prípadne na objekt priepustu.
- Začatie a ukončenie realizačných prác oznámiť zástupcovi správcu komunikácie /kontakt p. Ing. Vnučko: 0911102946/, rešpektovať jeho usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SCTSK na porealizačnú obhliadku a protokolárne ukončenú opravu cestnej komunikácie odovzdať.
- Prípadnú zmenu projektovej dokumentácie dať na odsúhlasenie SCTSK.
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení požiadať príslušný cestný správny orgán o:
  - povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
  - určenie prenosného dopravného značenia
  - povolenie prác v cestnom ochrannom pásme.
- Pri vykonávaní prác je úsek potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi.
- Dopravné značenie si stavebník zabezpečí na vlastné náklady, dbá na jeho správne osadenia a zodpovedá za jeho údržbu.
- Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.
- Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest.
- Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty
- Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty, uličné vpuste...

- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty odstrániť okamžite na vlastné náklady.
- Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich mostných objektov a priepustov.
- Počas realizácie stavby zachovať na ceste III. triedy obojsmernú premávku
- Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
- Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a upravený do pôvodného stavu.

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.j. TSK/2018/04950-2, zo dňa 27.03.2018:

- Práce budú prevádzané bez zásahu do asfaltového krytu vozovky.
- Pri križovaní vzdušného vedenia s cestou III/1776 dodržať minimálnu podjazdnú výšku 4,5 m + 0,5 m rezerva.
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.
- Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia. 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Prievidza (Ing. Lukáš Vnučko, tel. kontakt: 0911 102 946, e-mail: lukas.vnucko. sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie príslušného k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie — Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, č. 03/10070/2017, zo dňa 15.12.2018:

- S umiestnením stavby súhlasíme. V trase navrhovaného NN zemného káblového vedenia a v mieste navrhovaných nových podperných bodov sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVS, a.s., Banská Bystrica a prevádzkovani StVPS,a.s., Banská Bystrica, z03 Prievidza.
- K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasíme.
- Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

SPP distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0258/2018/Ka, zo dňa 21.08.2018:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-distribúcia, a.s., vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odokryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípade trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod
- OSOBITNE PODMIENKY:**
- Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného elektrického zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01 a pred ich zasypaním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
  - Súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach križovania navrhovaných vedení technického vybavenia — elektrického zariadenia v zemnom prevedení vrátane uzemňovacej sústavy s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, je povinnosť stavebníka vykonať ich uloženie v zmysle STN 73 6005, TPP 906 01 a pred ich zasypaním — prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, Sw 11288, zo dňa 7.1.2019:

- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
- Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
- Montáž nadzemného NN vedenia, dl. trasy: 56 m
- SSD, ako účastník konania stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby.
- Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611821568, zo dňa 30.07.2018:

- Pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Platnosť vyjadrenia je do 30.01.2019.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351 /2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 4.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca



spoločnosti povereného správou sieti, ktorým je Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk,+421 46 5432144.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Upozornenie: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné

povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

*Všeobecné podmienky ochrany SEK:*

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom. a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907.

**UPOZORNENIE.**

- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia).

**UPOZORNENIE:**

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako aj príľahlej komunikačnej siete. Počas prác príľahlú komunikačnú sieť v území neznečisťovať a neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.
- d) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
- e) V prípade využitia verejného priestranstva – štátnej komunikácie požiadať príslušný správny cestný orgán, ktorým je Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie štátnej komunikácie v dostatočnom predstihu. V prípade dočasného obmedzenia cestnej premávky požiadať o dočasné dopravné značenie, schválené OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Prievidza.
- f) K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie energetickej stavby vrátane jej ochranných pásiem.
- g) Výmena podperného bodu č.6  
Pred výstavbou nového podperného bodu PB č.6 bude zhotoviteľ postupovať v súčinnosti so spoločnosťou Slovak telekom, a.s. a dôjde k zrušeniu stožiaru v majetku ST, nadzemné vedenia sa prenesú na nový podperný bod v majetku Stredoslovenská distribučná, a.s. Výmenu podperného bodu č. 6 bude realizovaná po dohode s vlastníkmi pozemkov KN-C: 640 a 658/2, tak aby nedošlo k poškodeniu kanalizačnej prípojky k rodinnému domu č.4, plynovej a telekomunikačnej prípojky k rodinnému domu č. 162.
- h) Dodržať zostávajúce podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané obcou Kocurany číslo 27/2018 (podacie číslo SOcÚ 379/2018/SP), zo dňa 29.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2018, v ktorom sú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povolovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

## **O d ô v o d n e n i e :**

Stavebník SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, podal dňa 11.1.2019 prostredníctvom spoločnosti EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44 736 339 (ďalej len „stavebník“), na stavebný úrad obec Kocurany žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „11288 – Kocurany – Dolný koniec – rekonštrukcia NN siete“

(ďalej len „stavba“), ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 826/2, 826/3, 647/1 (podľa KN-E parc. č. 211/1, 210, 2-210, 212, 76) 646, 62/1 (podľa KN-E - 76, 218), v k. ú. Kocurany a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Na umiestnenie stavby bolo obcou Kocurany vydané územné rozhodnutie dňa 29.10.2018 pod podacím číslom obce 27/2018 (podacie číslo SOcÚ 379/2018/SP), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2018.

Projektové riešenie stavby je v súlade s citovaným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Predmetom povoľovania je objekt SO-02 – NN káblové vedenie.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 stavebného zákona. Oznámenie pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom, na ktorých sa bude realizovať líniová stavba, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia v súlade s ust. § 8 ods. 2 písm. a) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, žiadateľ prikladá doklad, ktorým preukazuje vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa zriaďuje stavba.

Obec Kocurany ako stavebný úrad dňa 17.1.2019 oznámila začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania. Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pri územnom konaní, upustil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. Stavebný úrad oznámil začatie konania aj prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnenej na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. V oznámenom konaní bol stavebník vyzvaný k doplneniu podania o chýbajúce doklady, čo v lehote oznámeného konania bolo tunajšiemu úradu doplnené. Rozhodnutie o umiestnení stavby nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2018.

V lehote oznámeného stavebného konania neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky ani námietky a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t.z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Súčasne preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou obce Kocurany schválenej obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 11/98 dňa 11.12.1998, ktorý bol v roku 2004 preskúmaný a jeho aktuálnosť bola potvrdená obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 24/16/2004 vrátane „ÚPN O, Zmeny a doplnky č. 1“ schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 350/21/2013 písmeno b) dňa 17.04.2013 (záväzná časť vyhlásená VZN č. 58/2013). Stavba posudzovaná v tomto konaní nie je v rozpore so schválenou záväznou časťou územného plánu obce Nitrianske Pravno.

Svoje stanoviská k povoleniu stavby oznámili tieto dotknuté orgány, vlastníci resp. správcovia sietí technického vybavenia a účastníci konania: Krajský pamiatkový úrad Trenčín; RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, OR HaZZ Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠS OPK, ŠVS; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; O2 Telefonika Slovakia, s.r.o. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany, Stredosl. vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Z03 Prievidza, Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa ciest TSK Trenčín; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Žilina, Energotel, a.s. Bratislava; MO SR, Agentúra správy majetku. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby:

Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby podľa priloženého rozpočtu: 5601,00 €.

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100,00 € na účet úradu.

## **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Kocurany, Obecný úrad Kocurany 105, 972 02 Opatovce nad Nitrou. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

**Ing. Vojtech Čičmanec**  
**starosta obce Kocurany**

**Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:**

Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

**Stavebné povolenie sa doručí účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia prostredníctvom verejnej vyhlášky.**

**Stavebné povolenie sa doručí na vedomie:**

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom spoločnosti EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Obec Kocurany v zastúpení starostom obce
3. Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš (projektant stavby)
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Správa ciest TSK Trenčín, Brnianska 3
6. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2, 971 01 Prievidza
7. Helena Hianiková, 972 02 Kocurany 4
8. Vladimír Píš, 972 02 Opatovce nad Nitrou 264
9. Ivan Píš, Tolstého 5/2, 971 01 Prievidza
10. Ludmila Pišová, Tolstého 5/2, 971 01 Prievidza

Stavebné povolenie sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnenej na úradnej tabuli obce Kocurany a na webovom sídle obce Kocurany [www.kocurany.sk](http://www.kocurany.sk) s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).